



**MUNICIPALITÉ DE NATASHQUAN**  
29, chemin d'en Haut, Natashquan, G0G 2E0  
Tél : 418-726-3362 - Fax : 418-726-3698 - dir.general@natashquan.org

---

# MUNICIPALITÉ DE NATASHQUAN

## PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATION (PTI)

2018-2019-2020

DÉPOSÉ LE 04 DÉCEMBRE 2018



**MUNICIPALITÉ DE NATASHQUAN  
2018-2019-2020**

RÉSEAU DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE.

RÉPARATIONS CONSIDÉRÉES MAJEURES POUR LA MISE À NIVEAU.

**USINE DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE**

**ANNEXE # 1**

**SYSTÈME DE VENTILATION DE LA GÉNÉRATRICE DOIT ÊTRE VÉRIFIÉ AU COMPLET.**  
LE PANNEAU DE COMMANDE A ÉTÉ DÉSACTIVÉ ET LES VOLETS NE FONCTIONNENT PLUS AUTOMATIQUEMENT, CE QUI OCCASIONNE DES COÛTS SUPPLÉMENTAIRES DE CHAUFFAGE EN HIVER. (FIRME SPÉCIALISÉ, FRAIS DE DÉPLACEMENT)

**SYSTÈME DE VENTILATION INTÉRIEURE DU BÂTIMENT À VÉRIFIER, LE SYSTÈME AUTOMATIQUE NE FONCTIONNE PAS COMME IL DEVRAIT.** (FIRME SPÉCIALISÉE FRAIS DE DÉPLACEMENTS)

**RÉSERVOIR D'EAU POTABLE** LE NETTOYAGE DE RÉSERVOIR D'EAU POTABLE DEVRAIT ÊTRE FAIT PAR UNE FIRME SPÉCIALISÉE, AVEC INSPECTION DE L'ÉTANCHÉITÉ DE RÉSERVOIR, NETTOYAGE DES ÉCHELLES ET AUTRES ÉQUIPEMENTS À L'INTÉRIEUR EST RENDU NÉCESSAIRE. (FIRME SPÉCIALISÉE, FRAIS DE DÉPLACEMENT, MAIN D'ŒUVRE ETC.)

**ANALYSEUR EN CONTINU DE L'EAU** DOIT ÊTRE VÉRIFIÉ POUR ÊTRE REMIS EN FONCTION OU CHANGER POUR UN MODEL PLUS RÉCENT ET PLUS EFFICACE. (FRIME SPÉCIALISÉE, ACHATS DU MATÉRIEL, MAIN D'ŒUVRE ET FRAIS DE DÉPLACEMENT)

**LES PANNEAUX DE CONTRÔLE DE COMMUNICATION ENTRE LES PUIITS ARTÉSIENS ( POMPES ) ET L'USINE DE TRAITEMENT** DÉFECTUEUX ET MARCHE MANUEL SEULEMENT. LA REMISE EN FONCTION DE TELS ÉQUIPEMENTS DEVRAIT FAIRE L'OBJET D'ÉVALUATION DE COÛTS PAR LA FIRME SPÉCIALISÉE OU LE CONCEPTEUR DE CES PANNEAUX, FRANKLIN-EMPIRE. (FRAIS DE DÉPLACEMENT, ACHAT DE MATÉRIEL, DÉPLACEMENT DES TECHNICIENS, ETC.)

**POMPE DOSEUSE POUR LE CHLORE** DOIT ÊTRE REMPLACÉE PARCE QU'ELLE DATE DE 2005 ET NE FONCTIONNE PAS TRÈS BIEN. (VALEUR ESTIMÉE 4000.00\$)

SUITE ANNEXE # 2-



# MUNICIPALITÉ DE NATASHQUAN

29, chemin d'en Haut, Natashquan, G0G 2E0

Tél : 418-726-3362 - Fax : 418-726-3698 - dir.general@natashquan.org

## MUNICIPALITÉ DE NATASHQUAN 2018-2019-2020

RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE.

RÉPARATIONS CONSIDÉRÉES MAJEURES POUR LA MISE À NIVEAU.

### BÂTIMENTS ET PUIITS ARTÉSIENS, POMPES

ANNEXE # 2

**LE PANNEAU DE COMMANDE DES PUIITS** EST À REVISER, DONNÉES ERRONÉES, FONCTIONNEMENT INADÉQUAT. (FRIME SPÉCIALISÉE, FRAIS DE DÉPLACEMENT, MATÉRIEL ET TECHNICIENS SPÉCIALISÉS)

**POMPES DES PUIITS ARTÉSIENS À VITESSES VARIABLES** DREVRAIENT ÊTRE REMPLACÉES PAR DES POMPES À VITESSES FIXES. LES POMPES UTILISÉES PRÉSENTEMENT SONT À VITESSE MAXIMALE EN TOUT TEMPS ET COÛTENT CHER D'UTILISATION. CES POMPES POURRAIENT ÊTRE REMPLACÉES ET DONNER LE MÊME RENDEMENT À MOINDRE COÛT.

**LES POMPES À SODA** À REMPLACER, DATE DE 2005 ET NE FONCTIONNENT PAS TRÈS BIEN. (COÛTS ESTIMÉS 4000.00\$)

**ÉTAT DE PRODUCTION DES PUIITS ARTÉSIENS** À VÉRIFIER L'ÉTAT DE PRODUCTION DES PUIITS PAR RAPPORT À LEUR DURÉE DE VIE UTILE. (FRIME SPÉCIALIÉE, FRAIS DE DÉPLACEMENT MATÉRIEL ET MAIN D'ŒUVRE, FRAIS DÉPLACEMENT, ETC.)

**SYSTÈME D'ALARME INCENDIE ET INTRUSION** NE FONCTIONNE PAS, VÉRIFIER AVEC UNE FIRME SPÉCIALISÉE OU TÉLUS POUR METTRE EN OPÉRATION, VIA CELLULAIRE OU AUTRE. BÂTIMENTS DES POMPES ET PUIITS ET USINE DE TRAITEMENT D'EAU.

**APPAREILS D'ANALYSE DE CHLORE, DE PH ET TURBIDITÉ** APPAREILS À RENOUELER.

**CHANGEMENT DES POMPES DE DISTRIBUTION D'EAU** À L'USINE DE TRAITEMENT (2). (ÉVALUATION 15 000.00 \$)

LÉONARD LANDRY, D.G.  
22 novembre 2018.



**MUNICIPALITÉ DE NATASHQUAN.**  
**2018-2019-2020**

**ÉGOÛTS ET EAU USÉES**

**ANNEXE # 3**

**RAPPORT 2013** FINALISER LE RAPPORT DE TÊTRE TECH DE 2013. COMPLÉTER ET FAIRE PARVENIR À LA MUNICIPALITÉ POUR CONSULTATION. (COÛT APPROXIMATIF 7000.00\$)

**BASSIN À DÉVERSER LES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES**, SUIVANT ÉTUDE CONJOINTE AVEC LA MUNICIPALITÉ D'AGAUNISH, ENTENTE À COMPLÉTER AVEC LE CONSEIL DES INNUS, MUNICIPALITÉ D'AGUANISH, ETC. (SELON RAPPORT EN MAIN, COÛTS ESTIMÉS È 120 000.00\$)

**A DISCUTER.**

LÉONARD LANDRY, D.G.  
22 novembre 2018.



# MUNICIPALITÉ DE NATASHQUAN

29, chemin d'en Haut, Natashquan, G0G 2E0

Tél : 418-726-3362 - Fax : 418-726-3698 - dir.general@natashquan.org

---

**MUNICIPALITÉ DE NATASHQUAN**  
**2018-2019-2020**

**RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE (AQUEDUC)**

**ANNEXE # 4**

**INSTALLER UN MAITRE TUYAU DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE SUR L'ALLÉE DES ANCIENS, SUR UNE LONGUEUR D'ENVIRON 120 MÈTRES AVEC RETOUR AU RÉSEAU PRINCIPAL ET Y BRANCHER LES QUELQUES SIX RÉSIDENCES SITUÉES LE LONG DE CETTE RUE.**

**AJOUT DE TROIS ( 3 ) BORNES FONTAINE :**

- 1 BORNE SUR LA RUE DES GARDIENS DE PHARES
- 1 BORNE SUR L'ALLÉE DES GALETS
- 1 BORNE SUR L'ALLÉE DES ANCIENS

POSSIBILITÉ D'ENVISAGER L'ÉTUDE DE L'ÉTAT DES TUYAUX DU RÉSEAU D'AQUEDUC PAR CAMÉRA. (FIRME SPÉCIALISÉE, FRAIS DE DÉPLACEMENTS, TECHNICIENS, ETC.)

LÉONARD LANDRY D.G.  
22 novembre 2018.



**MUNICIPALITÉ DE NATASHQUAN.**  
**2018-2019-2020.**

**CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS MUNICIPAUX**

**ANNEXE # 5**

**RÉFECTION OU AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS EXISTANTS**

**RÉFECTION DE LA TOITURE DE L'ÉDIFICE MUNICIPAL.** (CONTRAT ET ACHAT DE  
MATÉRIEL, MAIN D'OEUVRE)

**FAIT 2017**

**REMPACEMENT DE QUELQUES FENÊTRES ET AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE.**  
(COÛT DU MATÉRIEL ET MAIN D'ŒUVRE)

**CONSTRUCTION ET MONTAGE DU GARAGE MUNICIPAL,** MATÉRIEL DÉJÀ EN MAIN,  
MONTAGE À FAIRE ET ISOLATION INTÉRIEURE. ACHAT DE BÉTON POUR LE PLANCHER ET LA  
MAIN D'ŒUVRE POUR MONTER LA STRUCTURE ET Y ATTACHER LES FEUILLES D'ACIER PEINT.  
**VENDU 2017**

LA TOITURE DE L'ÉDIFICE MUNICIPAL FUT REFAITE À L'ÉTÉ 2017.

LE GARAGE FUT MIS EN VENTE CONSIDÉRANT LA NON POSSIBILITÉ D'EXÉCUTION DES TRAVAUX,  
LA SOMME RÉCOLTÉE PAR LA VENTE FUT APPLIQUÉES SUR LA RÉFLEXION DE LA TOITURE DE  
L'ÉDIFICE MUNICIPAL.

LÉONARD LANDRY, D.G.  
22 novembre 2018.



# MUNICIPALITÉ DE NATASHQUAN

29, chemin d'en Haut, Natashquan, G0G 2E0

Tél : 418-726-3362 - Fax : 418-726-3698 - dir.general@natashquan.org

---

**MUNICIPALITÉ DE NATASHQUAN**  
**2018-2019-2020**

**ALLÉES ET RUES DU VILLAGE DE NATASHQUAN**

**ANNEXE # 6**

**CADASTRATION DES RUES ET POSE DE RECOUVREMENT EN REMPLACEMENT DE CELUI ENLEVÉ LORS DE LA RÉFECTION DU RÉSEAU D'AQUEDUC.**

**CADASTRATION DES RUES ET ALLÉES, ARPENTEURS-GÉOMÈTRES ET MOTAIRE. (FRAIS DE DÉPLACEMENTS, HONORAIRES)**

**POSE DE RECOUVREMENT DE BITUME SUR LES RUES ET ALLÉES. (CONTRAT À FIRME SPÉCIALISÉE)**

**TROTTOIRS ET PISTES CYCLABLES, (ÉTUDES, CONTRAT À FIRME SPÉCIALISÉE)**

AU COURS DU DERNIER TRIENNAL, LE DOSSIER DE L'ALLÉE DES BRISANTS FUT COMPLÉTÉ ET LA RUE EST CONFORME ET MUNICIPALISÉE.

**LES RUES À NORMALISER SONT LES SUIVANTES :**

- ALLÉE DES ANCIENS
- ALLÉE DU CORDONNIER
- ALLÉE DES GARDIENS DE PHARE
- ALLÉE DES PÈRES EUDISTES
- ALLÉE DES GALETS
- RUE DU SOUVENIR
- RUE CAILLOU

UNE BONNE SOMME DE TRAVAIL POUR 2018-2019-2020.

LÉONARD LANDRY, D.G.  
22 novembre 2018.

